



LEGENDA:

- — tablou electric de distributie din policarbonat IP65, montat aparent
- — cablu CV4BY 3x6 mmmp montat ingropat in pamant
- — cablu CV4BY 5x10 mmmp montat ingropat in pamant
- — cablu CV4BY 5x16 mmmp montat ingropat in pamant
- — platbanda din O1 Zn 40x4 mm, pozata ingropat in pamant

TE-C — tablou electric general
 TE-L... — tablou electric pentru stajii de iluminat
 CV... — tablou electric general

NOTA:
 Cablul de energie electrica se monteaza ingropat in pamant la adancimea de 0,7 m, conform standardelor in vigoare.

VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNAURA	CERINTA	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
PROIECTANT	Ing. Florin Marian BUCU			Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU Str. Unirii, nr. 155, Jud. Buzău
SEF PROIECT	Ing. Raul Zanc			Titlu proiect: REABILITARE STADION DE ATLETISM SI REFINANȚARE ÎNREGISTRARE TEREN B-dul Unirii, nr. 1, mun. Buzău
PROIECTANT	Ing. Stăvru Cristian			SCARA: 1:200
DESINAT	Ing. Stăvru Cristian			DATA: 05.2017
				Titlu planșă: Plan de situație instalații electrice.
				Planșă nr. IE-01