



LEGENDĂ

- BMPT** Bloc de măsură și protecție trifazat (BMPT);
- TEG** Tablou electric general (TEG), $P_i=19.63\text{kW}$, $P_a=14.72\text{kW}$, montaj îngropat în perete, $h_{\text{montaj}}=2.30\text{m}$ latura de sus a tabloului față de pardoseala finită, IP41;
- TES** Tablou electric secundar (TES), $P_i=6.63\text{kW}$, $P_a=4.97\text{kW}$, montaj îngropat în perete, $h_{\text{montaj}}=2.30\text{m}$ latura de sus a tabloului față de pardoseala finită, IP41;
- - - - - Coloană electrică secundară (TES), realizată cu cablu din cupru tip CYY-F $5 \times 4\text{mm}^2$, montată îngropat în perete în tub de protecție din PVC ignifug;
- - - - - Coloană electrică secundară (TEG), realizată cu cablu din cupru tip CYAbY $4 \times 10\text{mm}^2$, montată îngropat în pământ.

SCHEMA COLOANELOR INSTALAȚII ELECTRICE

Verificatori/ Experți					
	Nume	Semnătură	Cerință	Referat verificare proiect / Expertiză nr. / Data	
Proiectant general	S.C. ECOTECTURA S.R.L. Aleea Siretului, Nr. 4, Jud. Buzău, J10/403/2013			Beneficiar:	Nr. proiect:
Proiectant de specialitate	S.C. PROINSTAL CONCEPT BUILDING S.R.L. Mun. Buzău, B-dul Unirii, Bl. 3, Et. 10, Ap. 42, Jud. Buzău, J10/149/13.02.2018, Tel.:0736119258, E-mail:pamfiloiu.ionut@yahoo.com			U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU	88/2020
Specificație	Nume	Semnătură	Scara:	Denumire Proiect / Amplasament:	Fază:
Șef proiect	Arh. Vladimir Tătăranu		-	D.T.A. CONSTRUIRE "MUZEU EROILOR" ÎN INCINTA CIMITIRUL EROILOR, MUN. BUZĂU	D.T.A.C.+S.F.
Proiectat	Ing. Pamfiloiu Mîtreă Ionuț		Data:	Denumire planșă:	Nr. planșă:
Desenat	Ing. Pamfiloiu Mîtreă Ionuț		06.2020	Schema coloanelor instalații electrice	IE2