



**Compania  
de Apă  
Buzău**

*Ne pasă de apă*

COMPANIA DE APA S.A. BUZĂU • Adresa Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău  
Nr. Reg. Com. J2007001610102 • C.U.I. RO 22987337  
Capital Social 4.613.700 Lei • Call Center 0238.938  
Secretariat: Tel/Fax 0238.720356/ 0238.445786  
office@cabuzau.ro • call.center@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro

CERTIFIED  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
ISO 45001:2018



ISO 22000  
BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 22000  
BUREAU VERITAS  
Certification



Operator date cu caracter personal 8192

Nr. 15321/20.03.2023

Către: **AFILIU TRANS SRL**

În atenția: **Primaria Municipiului Buzau**

Referitor la: **Eliberare Autorizație construi**

**AVIZ nr.** 65/20.03.2023

Pe baza examinării cererii dvs. înregistrată la COMPANIA DE APA S.A. Buzău, la nr.14521/18.03.2025, prin care solicitați AVIZ DE CONSTRUIRE / ~~DESFINTARE~~, în baza Legii 50/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare, a normelor metodologice de aplicare a legii aprobate prin Ordinul MDRL nr. 839/2009 și a „Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare din ariile administrativ – teritoriale ale localităților membre ADI 2008” aprobat prin Hotărârea nr. 12/2009, va facem cunoscut **avizul favorabil - privind executia lucrării :**

- **Denumire lucrare : CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE S + P + 3 E, SERVICII/COMERT LA PARTER, IMPREJMUIRI, ALEI, BRANSAMENT(P.U.Z.).**
- **Amplasament lucrare : Mun.BUZAU, Str. CRIZANTEMELOR, Nr. 16.**
- **Beneficiar lucrare : AFILIU TRANS SRL**

cu următoarele precizări și condiții :

#### **I . DATE GENERALE:**

##### **Baza legala:**

- Legea 50/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare precum și a normelor metodologice de aplicare a Legii aprobate prin Ordinul MLPTL nr. 1943/2001 privind autorizarea lucrărilor de construcții și Ordinul 839/2009 al MDRL – pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
- Ordinul 839/2009 al MDRL- pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
- Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare
- SR 8591/1997 privind amplasarea în localități a rețelilor edilitare subterane executate în săpătură (distanțe minime față de elementele de construcție, în plan vertical și în plan orizontal).
- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă privind starea de sănătate a populației
- Normativul P7/2000 privind proiectarea, executarea și exploatarea construcțiilor fundate pe pământuri sensibile la umezire.
- HG 930/2005 – Norme speciale-zone de protecție sanitară;
- Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul 88/2007 al ANRSC – pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;
- Legea 241/2006 – a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare
- H.G. 188/2002 modificată cu HG nr.352/2005, privind aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
- Regulamentul Serviciului de alimentare cu apă și canalizare pe întreaga arie a delegării serviciului;
- HG nr. 351/2005, modificată cu HG 783/2006, privind regimul substanțelor prioritare periculoase

## II. CONDITII SI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI, IMPUSE DE AVIZATOR

- Pe amplasamentul lucrarii propuse, nu exista retele publice de alimentare cu apa si de canalizare.
- Situatiile retelelor publice de alimentare cu apa si de canalizare corespunde trasajului.
- **OBLIGATORIU** se vor respecta distantele , stabilite prin legislatia in materie, respectiv SR8591 – 1997, intre retelele de apa - canal si lucrarile propuse. Aceste distante vor asigura posibilitati de interventii in caz de avarii, revizii si eventuale zone de protectie .
- La inceperea lucrarilor, se va solicita participarea reprezentantului Companiei de Apa-Buzau - Zona Metropolitana Buzau, pentru identificarea in teren a retelelor de alimentare cu apa si de canalizare, a bransamentelor de apa si a racordurilor de canalizare.
- In apropierea sau la traversarea bransamentelor si racordurilor de alimentare cu apa / canalizare **se va executa sapatura manuala** si se vor prevedea protectiile impuse de legislatia in materie, sub supravegherea reprezentantului Companiei de Apa-Buzau - Zona Metropolitana Buzau.
- Se va evita amplasarea constructiilor pe caminul de bransament la reseaua de alimentare cu apa, pe bransamentul de apa sau pe racordul de canalizare, pentru a permite accesul la acestea.
- Eventualele deteriorari ale bransamentelor de apa si a racordurilor de canalizare din zona si eventualele pagube sau pierderi de apa/apa uzata ce pot aparea in timpul executiei lucrarii propuse, provocate din vina constructorului , vor fi remediate si suportate de catre acesta
- **Daca exista subsol, acesta nu va fi conectat la reseaua publica de canalizare, pentru a evita inundarea acestuia la ploii torentiale.**
- Alaturat va inaintam planul de incadrare in zona, pe care s-au trasat retelele publice de alimentare cu apa si canalizare din zona.
- Avizul se emite pentru lucrarea propusa prin Certificatul de urbanism nr.38/27.01.2025, emis de Primaria Municipiului Buzau.
- Pentru gestionarea deseurilor de orice tip ( solide, lichide, materiale recuperabile, nămol, slam, etc.) sau alte tipuri de deseuri, beneficiarul va respecta legislatia in materie.
- **Bransarea la reseaua de alimentare cu apa aflata in exploatarea Companiei face obiectul unui alt proiect ce se va intocmi de catre persoana autorizata sau operatorul regional .**
- **Prezentul aviz este eliberat pentru obtinerea Autorizatiei de Construire si este valabil pe o perioada de 12 luni de la data eliberarii. Aveti obligatia de a va prezenta la COMPANIA DE APA S.A. pentru prelungirea valabilitatii sau reactualizarea avizului, dupa caz.**
- **Pentru prelungirea valabilitatii avizului, in termenul celor 12 luni de la data emiterii avizului, nu se percepe taxa.**
- **Pentru reactualizarea avizului, dupa expirarea celor 12 luni de la data emiterii avizului, se percepe taxa de reavizare.**
- **Se vor adopta solutii de executie a lucrarilor si de depozitare a materialelor de constructii, excavatii, astfel incat sa se asigure conditiile necesare realizarii lucrarilor de exploatare, intretinere, interventii la avarii sau inlocuiri conducte apa/canal, in vederea mentinerii in stare de functionare a acestora.**

MANAGER DEPARTAMENT TEHNIC

Isopencu Razvan
















INTOCMIT  
SPECIALIST AVIZE

Albu Ionut





## agenda

- |   |                   |
|---|-------------------|
|    | GURI DE SCURGERE  |
|    | CAMINE CANALIZARE |
|    | COLECTOARE        |
|    | VANE              |
|    | CAMINE_APA        |
|    | CONTOARE          |
|    | FORAJE            |
|      | POMPE             |
|  | HIDRANTI          |
|  | TRONSOANE         |
|  | BRANSAMENTE       |
|  | PUNCTE_INTERES    |
|  | FINTESTITIF       |
|  | Red: Band_1       |
|    | Green: Band_2     |



**Compania  
de Apă  
Buzău**

*Ne pașă de apă*

Scara: 1 cm = 0 km

Data: 3/20/20;

**COMPANIA DE APA BUZAU**  
**Sediu: Str. Spiru Haret nr. 6, mun. Buzau**



Retele CA Buzau-Str. Crizantemelor, nr.16